



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская 193, тел. (846) 338-96-06,
E-mail: GU@63.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

443076, г. Самара, ул. Балаковская, 45а, тел (846) 266-72-69,

E-mail: 1NDPR@63.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 117/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению Самарской области «Самарский энергетический колледж»
(далее – ГБПОУ СО «Самарский энергетический колледж»)
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области полковника внутренней службы Мамыкина А.С. от «24» января 2022 г. № 117 в период с «02» февраля 2022 г. по «09» февраля 2022 г.

1) Угаровым Даниилом Олеговичем – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору)
органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица представитель
ГБПОУ СО «Самарский энергетический колледж» по доверенности Кирюшкин Э.Г. от 03.02.2022 № 5

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте не хранятся исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ);	01.11.2022	
2.	Руководитель организации не обеспечил проведение работ по очистке вентиляции с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год.	Нарушение: п. 43 ППР в РФ;	01.11.2022	
3.	Руководитель организации не обеспечил содержание ограждений крыши в исправном состоянии.	Нарушение: пп. А п. 17 ППР в РФ;	01.11.2022	
4.	Для отделки стен лестничной клетки № 1 применяются материалы (краска) не имеющие технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала.	Нарушение: п. 23 ППР в РФ; п. 4 ст. 16.1 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – ФЗ № 184); п.4 ст. 4, п. 6 ст. 134 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008» 123-ФЗ (далее – ФЗ № 123);	01.11.2022	
5.	Для отделки стен лестничной клетки № 2 применяются материалы (краска) не имеющие технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала.	Нарушение: п. 23 ППР в РФ; п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п.4 ст. 4, п. 6 ст. 134 ФЗ № 123.	01.11.2022	
1-й этаж				
6.	Ширина эвакуационного выхода из холла 1-го этажа в тамбур, ведущий к выходу непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся более 50 чел менее 1,2 м (фак-	Нарушение: п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п.4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 4.2.19 свода правил «СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвер-	01.11.2022	

	тическая 0,76 м).	жденного и введенного в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 19.03.2021 № 194 (далее – СП 1.13130.2020);		
7.	Для отделки стен коридора 1-го этажа применяются материалы (краска, плиты ПВХ) не имеющие технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала.	Нарушение: п. 23 ППР в РФ; п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п.4 ст. 4, п. 6 ст. 134 ФЗ № 123.	01.11.2022	
2-й этаж				
8.	Эвакуационный выход из поэтажного коридора 2-го этажа на лестничную клетку № 2 не имеет двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	Нарушение: пп. Д п. 16 ППР в РФ; п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п.4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020;	01.11.2022	
9.	Для отделки стен коридора 2-го этажа применяются материалы (краска) не имеющие технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала.	Нарушение: п. 23 ППР в РФ; п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п.4 ст. 4, п. 6 ст. 134 ФЗ № 123;	01.11.2022	
10.	В коридоре 2-го этажа без естественного проветривания длиной более 15 м не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции.	Нарушение: п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п.4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 7.2 Свода правил «СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование» утвержденного и введенного в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.02.2013 № 116;	01.11.2022	
11.	Ширина пути эвакуации (коридор 2-го этажа) при числе эвакуирующихся более 50 чел менее 1,2 м (ширина коридора при двухстороннем открывании дверей 0,65 м).	Нарушение: п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п.4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020;	01.11.2022	
12.	Эвакуационный выход из поэтажного коридора 2-го этажа на лестничную клетку № 1 не имеет двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	Нарушение: пп. Д п. 16 ППР в РФ; п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п.4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020.	01.11.2022	

3-й этаж

13.	Коридор 3-го этажа при длине более 60 м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа.	Нарушение: п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п.4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020;	01.11.2022	
14.	Ширина пути эвакуации (коридор 3-го этажа) при числе эвакуирующихся более 50 чел менее 1,2 м (ширина коридора при двухстороннем открывании дверей 0,77 м).	Нарушение: п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п.4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020;	01.11.2022	
15.	Эвакуационный выход из поэтажного коридора 3-го этажа на лестничную клетку № 1 не имеет двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	Нарушение: пп. Д п. 16 ППР в РФ; п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п.4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020;	01.11.2022	
16.	Для отделки стен коридора 3-го этажа применяются материалы (краска) не имеющие технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала.	Нарушение: п. 23 ППР в РФ; п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п.4 ст. 4, п. 6 ст. 134 ФЗ № 123;	01.11.2022	
17.	Для отделки пола коридора 3-го этажа применяются материалы (линолеум) не имеющие технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала.	Нарушение: п. 23 ППР в РФ; п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п.4 ст. 4, п. 6 ст. 134 ФЗ № 123;	01.11.2022	
18.	У второй створки двери, ведущей из поэтажного коридора 3-го этажа на лестничные клетки, отсутствует устройства для самозакрывания.	Нарушение: пп. Г п. 27 ППР в РФ; п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п.4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020.	01.11.2022	

4-й этаж

19.	Для отделки стен коридора 4-го этажа применяются материалы (краска) не имеющие технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала.	Нарушение: п. 23 ППР в РФ; п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п.4 ст. 4, п. 6 ст. 134 ФЗ № 123;	01.11.2022	
20.	Для отделки пола коридора 4-го этажа применяются материалы (линолеум) не имеющие технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала.	Нарушение: п. 23 ППР в РФ; п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п.4 ст. 4, п. 6 ст. 134 ФЗ № 123;	01.11.2022	
21.	Коридор 4-го этажа при длине	Нарушение: п. 4 ст. 16.1	01.11.2022	

	более 60 м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа.	ФЗ № 184; п.4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020;		
5-й этаж				
22.	Для отделки стен коридора 5-го этажа применяются материалы (краска) не имеющие технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала.	Нарушение: п. 23 ППР в РФ; п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п.4 ст. 4, п. 6 ст. 134 ФЗ № 123;	01.11.2022	
23.	Для отделки пола коридора 5-го этажа применяются материалы (линолеум) не имеющие технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала.	Нарушение: п. 23 ППР в РФ; п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п.4 ст. 4, п. 6 ст. 134 ФЗ № 123;	01.11.2022	
24.	Коридор 5-го этажа при длине более 60 м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа.	Нарушение: п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п.4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020.	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по городскому округу Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
(государственный инспектор по пожарному надзору
городского округа Самара)
старший лейтенант внутренней службы
Угаров Даниил Олегович



✓ представитель по доверенности
Захарен С. К. 09.02.2022

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(Handwritten signature)
(подпись)

